

Lovpligtige eftersyn

Lovpligtige eftersyn skal blandt andet gennemføres på:

- ABDL (Automatisk Brand Dørs Lukning)
- ABV (Automatisk Brand Ventilation)
- Brandtætninger
- Tekniske hjælpemidler
(fx nødstop, lysgitre, sikkerhedsanordninger på maskiner)
- AVA (Varslingsanlæg)
- Nød- og panikbelysning
- Kontrol af forsamlingslokaler (over 150 personer)
- Byggestrømstavler og -kabler
- Håndværktøj og forlængerledninger
- Stiger
- Kraner
- Taljer
- Faldseler
- Elevatorer
- Porte
- Automatiske døre
- Pallereoler
- Procesudsugning
- Håndslukkere
- Slangevindere (brandslanger)
- ABA (Automatisk Brand Alarmering)

Andre eftersyn

Det anbefales at få udført periodiske eftersyn på følgende områder:

- Termografi (evt. krav fra forsikrings-selskab)
- Skift af PLC backup batteri
- Software backup og -opgradering til PLC-styringer
- El-tavler
- UPS- og nødstrømsanlæg
- HPFI-beskyttelse (ofte et leverandørkrav)
- Vurdering af nødvendige reservedele
- Udskiftning af lyskilder
- Installationseftersyn
- Ventilationsvagt
- Datakommunikation

